



COMUNE DI ISPRA
Provincia di Varese

ORDINANZA

| REGISTRO GENERALE | |
|--------------------------|-------------------|
| Numero | Data |
| 40 | 08/06/2026 |

Area Tecnica

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | REVOCA PARZIALE ORDINANZA N. 18 DEL 08.04.2026 DI INIBIZIONE ALL'UTILIZZO DELLA SCALA DELLA BIBLIOTECA |
|-----------------|---|



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la deliberazione di G.C. n° 53 del 31/05/2010, esecutiva, con la quale si approvava il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il decreto di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica in data 02.10.2025 n° 6;

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n° 267;

Atteso che il Comune di Ispra è proprietario dell'edificio ove è situata la biblioteca comunale, giacente sul mappale 605 del foglio 9 della sezione censuaria IS;

Considerato che la struttura della citata biblioteca ha subito negli anni alcuni ampliamenti;

Dato atto che tra la porzione originaria dell'immobile e quella di più recente costruzione si è verificata la presenza di importanti fessurazioni, in particolare dove sorge la scala interna di collegamento tra i piani;

Richiamata la Determinazione n. 125 del 23.03.2026 per mezzo della quale si è affidato a professionista esperto lo studio di fattibilità relativo alle fessurazioni presso edificio biblioteca comunale;

Atteso che, nel corso del sopralluogo eseguito il 02.04.2026 congiuntamente con la scrivente, detto professionista ha rilevato "lo stato fessurativo e le lesioni presenti nei gradini in pietra della scala che conduce al primo piano e piano interrato. Tali fessure passanti interessano quasi tutti i gradini della prima rampa ed anche il pianerottolo è interessato da varie fessure";

Vista la comunicazione urgente pervenuta a seguito del sopralluogo in data 07.04.2026, prot. 3446 del 08.04.2026, da parte del professionista incaricato;

Richiamata l'ordinanza n. 18 del 08.04.2026 di "inibizione all'utilizzo della scala della biblioteca e conseguente interdizione dell'accesso al primo piano della stessa";

Vista la comunicazione prot. 4056 del 22.04.2026 trasmessa dal professionista incaricato avente ad oggetto "biblioteca comunale – indicazioni per la realizzazione della puntellatura scale di accesso al primo piano";

Atteso che in data 05.06.2026 sono terminati i lavori di puntellamento così come indicati nella citata comunicazione;

Considerato pertanto che la scala della biblioteca, allo stato attuale, è stata messa in sicurezza e sono cessate le ragioni per l'inibizione al suo utilizzo;

Atteso però che il posizionamento dei puntelli ha reso inaccessibile il piano seminterrato dell'immobile e che non risulta possibile l'utilizzo del servo scala, che tra l'altro pare abbia contribuito con il proprio peso alla creazione delle fessurazioni rilevate;

Considerato che al primo piano dell'edificio di cui trattasi si svolgono normalmente attività promosse dall'Amministrazione Comunale, quali ad esempio l'università delle tre età e il



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

gruppo di lettura, che, dalla data di emissione dell'ordinanza n. 18/2026, hanno dovuto trovare altra collocazione, in ragione dell'interdizione all'accesso al primo piano della biblioteca, fino al perdurare della criticità;

ORDINA

La revoca parziale dell'ordinanza n. 18 del 08.04.2026 di "inibizione all'utilizzo della scala della biblioteca e conseguente interdizione dell'accesso al primo piano della stessa", permettendosi quindi l'utilizzo della scala per il raggiungimento del piano primo dal piano terra, anche in favore degli utenti che aderiscono alle attività promosse dall'Amministrazione Comunale a tale piano.

Il perdurare dell'ordinanza n. 18/2026 in merito al divieto di accesso e di utilizzo del piano seminterrato, in quanto il posizionamento dei puntelli lo ha reso inaccessibile.

L'inibizione all'utilizzo del servoscala che collega il piano terra al piano primo, in quanto il posizionamento dei puntelli lo ha reso inutilizzabile e il peso del quale ha contribuito alla creazione delle fessurazioni rilevate.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del procedimento è la scrivente, Arch. Emanuela Rosa Cornacchia, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ispra.

Il Responsabile
CORNACCHIA EMANUELA ROSA

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 s.mm.ii e norme collegate. Il documento è conservato in formato elettronico nel sistema documentale del Comune.